

# Aangepast KB binnenluchtkwaliteit op de werkplaats - hoe ga je hiermee aan de slag?

24 mei 2019

De reeds lang aangekondigde wijzigingen in het Koninklijk Besluit over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen zijn gepubliceerd. De aanpassing wil in het bijzonder een betere bescherming van de gezondheid van de werknemers bereiken en ervoor zorgen dat zij in gezonde en goede omstandigheden hun werk kunnen verrichten door een goede luchtkwaliteit in de werklokalen.



Wij vatten even samen welke wijzigingen er werden doorgevoerd:

- Het standaarddebiet is op  $40\text{m}^3/\text{h}$  per persoon gezet (of 900 ppm CO<sub>2</sub> bij 400 ppm buiten).
- Na voorafgaand advies van een bevoegde preventieadviseur van het comité mag er een debiet van  $25\text{m}^3/\text{h}$  per persoon (of 1200 ppm CO<sub>2</sub> bij 400 ppm buiten) gehanteerd worden. In dit geval moeten alle emissies, die niet afkomstig zijn van personen, tot een minimum beperkt worden.
- Er kan gekozen worden of men de behaalde debieten aantoont of de behaalde CO<sub>2</sub>-waarden.
- De ventilatie-eis is enkel nog van toepassing op werklokalen, dit zijn lokalen waarin zich een werkpost bevindt.
- De regels dienen strikt toegepast te worden voor bouwvoorstellen na 1 januari 2020. In andere gebouwen dient er een actieplan opgesteld te worden om naar deze eisen toe te streven.
- De eisen rond bevochtiging en ontvochtiging worden niet meer strikt opgelegd, maar dienen wel toegepast te worden wanneer het gaat om systemen met bevochtigings- of ontvochtigingsinstallaties.

Pak je als werkgever graag de luchtverontreiniging aan bij de bron? Dan kan je met deze 4 tips alvast aan de slag:



Kies voor emissiearme  
verven, meubilair en  
bouwmaterialen

Vermijd tapijten en toestellen  
zoals printers die de lucht in  
uw werkplek verontreinigen



Plan regelmatig onderhoud,  
herstellingen en reiniging  
van de werkplek

Controleer de kwaliteit van de  
toegevoerde lucht



Het volledige KB kan je [hier](#) raadplegen.

Nog vragen? Pieter Sturbois helpt je graag verder! Stuur een mailtje naar [pieter.sturbois@ingenium.be](mailto:pieter.sturbois@ingenium.be) of bel ons op 050 40 45 30